

Toppilan revision urakoitsijapalaveri 7.6.2018.

1. Turvallisuuustilanne ja meneillään olevat työt.
 - OT Service, henkilöstö 4, 1:n Savukaasukanavan korjaus. 2:n 6. kerros päiväsiilon luona nostopalkiston asennus.
 - Valmet, henkilöstö 6, ensi viikolla 2 asentajaa. Pullapelleillä ja suojien asennuksia kattilassa.
 - Telinekataja, henkilöstö 10. Enimmäkseen ollaan turbiinilla ja lisäksi ympäri laitosta telineiden tekoa.
 - GE Power, henkilöstö 13, kaikki henkilöstö työskentelee turbiini salissa ja 1:n nostokuilussa. Lähipäivinä isoja nostoja turbiinialissa.
 - Sah-Ko, henkilöstö 4, 1:n polttoainesilojen ruuvien hitsaus menossa.
 - Alltime, henkilöstö 4, Biokentän laidalla maanrakennustöitä.
 - Densiq, henkilöstö 4, ensi viikolla 2 henkilöä. 1 kattilan nuohomien huoltoa.
 - Teke, henkilöstö 2, 1:n nostokuilussa teltassa turbiiniosien puhdistus.
2. Turvallisuuuskierrosten havainnot.
 - Turvakierroksia tehty tilastojen mukaan 5 kappaletta.
 - Työmaat olivat siistejä ja turvallisessa kunnossa.
 - Yhdellä työmaalla urakoitsijoilla oli suojalasipuutteita työmaalla, näistä huomautettu.
 - Kattilapölyssä työskentelyä ilman hengityssuojaimia ja tästäkin huomautettu tekijöitä.
 - Tapaturmat ja läheltäpiti-ilanteet.
 - -
3. Urakoitsijoiden havainnot.
 - 2:n tuhkälähettimillä sähkötilan ovi auki, ilmoitettu sähköautomaatiokorjaamon henkilöstölle.
4. Turvallisuuuskriittiset työt.
 - -
5. Seuraava kokous: keskiviikkona 13.6.2018, kello 9:00.

Toppilan revision urakoitsijapalaveri 31.5.2018.

6. Turvallisuustilanne ja meneillään olevat työt.
 - OT Service, henkilöstö 5, Savukaasukanavan korjaus. Ensi viikolla 2:n 6. kerros päiväsiilon porkkanalle töihin.
 - Valmet, henkilöstö 6, 1:n kattilan pohjalla 3 miestä ja 3 miestä pullapelleillä.
 - Telinekataja, henkilöstö 5, 1:n turbiinilla töitä ja myös ympäri laitosta telineiden tekoa.
 - GE Power, henkilöstö 12, kaikki henkilöstö työskentelee turbiini salissa.
 - Dekra, henkilöstö 2, 1:n kattilan pullapelleillä tämä viikko.
 - 10 Eristys, henkilöstö 4, ympäri laitosta eristysten purkuja ja kasauksia.
 - Sah-Ko, henkilöstö 4, 1:n polttoainesiilojen ruuvien hitsaus menossa.
 - Alltime, henkilöstö 3, Tontin pohjoisreunassa maaston tasaukset menossa. Biokentän suuntaan siirtymässä seuraavaksi, polttoaineen vastaanoton liikenne muuttuu ensi viikolla.
 - Densiq, henkilöstö 4, 1 kattilan nuohoimia huoltamassa.
7. Turvallisuuskierrosten havainnot.
 - Turvakierroksia tehty tilastojen mukaan 3.
 - Urakoitsijalla oli ABC -kortti täyttämättä ennen työn aloitusta. Työnvaaran arviointi jää tekemättä ja työn turvallistaminen voi jäädä vajavaiseksi.
 - Urakoitsijan työntekijä ilman suojalaseja prosessitiloissa, matkalla kohti työpistettään.
 - Tapaturma
 - Henkilöt olivat suorittamassa lämmönvaihtimen asennustyötä kaukolämpömenopumppujen välissä. Lämmönvaihdinta nostettiin moottorinostimella paikoilleen. Henkilö työnsi nostinta eteenpäin työntökahvoista taakan ollessa kyydissä. Nostinta työntäessä henkilön vasemman käden pikkusormi tökkäsi sähkökeskuksen alapuolella olevaan kannattimeen. Henkilö tunki voimakasti kipua sormessaan ja sormi tummeni.
8. Urakoitsijoiden havainnot.
 - GE, TOP1 turbiinirevisiotyömaalla +15.00-tasolla havaittiin urakoitsijan projektinjohdon tarkastuksen yhteydessä putoamisvaara. -> Työ keskeytettiin ja urakoitsijan projektinjohto pyysi kaikki katsomaan kohtaa. Paikka eristettiin ja teline korjattiin.
9. Turvallisuuskriittiset työt.
 - GE:llä nostoja turbiini salissa.
 - Toppila 1:n turbiinisalin nostokuilun läpikulku estyy tämän viikon aikana.
10. Seuraava kokous: 6.6.2018, kello 9:00.

Toppilan revision urakoitsijapalaveri 22.5.2018.

11. Turvallisuustilanne ja meneillään olevat työt.

- OT Service, henkilöstö 1+4, 1:n savukaasukanavassa.
- Europart, henkilöstö 0+6, 1:n turbiinin eristyksen purku.
- Valmet, henkilöstö 1+4, 1:n kattilalla.
- Telinekataja, henkilöstö 1+10, ympärilaitosta telineiden tekoa.
- GE Power, henkilöstö 1+0, valmistelevat työt turbiinilla.
- Dekra, henkilöstö 2, 1:n ”pullapeltien” mittausta.
- 10 Eristys, 1+10, 1:n ”pullapeltien” eristyksien purkua.

12. Turvallisuuskierrosten havainnot.

- -

13. Urakoitsijoiden havainnot.

- 1:n tuhkalavan vieressä on avonainen kaivonkansi, suojausta parannettava.
- Urakoitsijoiden sosiaalitilan pesutilat vaativat kohennusta, viemärit eivät suihkussa vedä kunnolla.
- Turbiinisalista löytyi nostosilmukoita, josta puuttui merkintä turvallisesta työskentely kuormasta.

14. Turvallisuuskriittiset työt.

- Tällä hetkellä ei ole tiedossa turvallisuuskriittisiä töitä.
- Kesän aikana tullaan Oulun Energian taholta kiinnittämään huomiota nostoihin ja niiden rajauksiin. Tullaan kiinnittämään myös huomiota ABC korttien käyttöön ja työlupiin.

15. Seuraava kokous: 31.5.2018, kello 9:00.